



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2024 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

RESPOSTA DO PREGOEIRO AOS QUESTIONAMENTOS DO EDITAL

Processo Administrativo nº **054/2024 1DOC**

Objeto: Registro de Preços destinado à futura e eventual aquisição e instalação, parcelada, de aparelhos de Ar Condicionado tipo Split, destinado ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Aracaju.

REQUERENTE: FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

I – RELATÓRIO

Trata-se de Questionamento ao Edital nº. 10/2024 desta Câmara Municipal de Aracaju/SE, apresentado por **FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA.**, no qual a empresa pugna pelo esclarecimento de cláusulas do referido processo editalício.

O pedido de esclarecimento encontra-se **tempestivo**, conforme previsão no item 4.3 do Edital em análise.

A presente resposta aos esclarecimentos também é **tempestiva**, nos termos do item 4.4 do Edital.

Com efeito, recebido o pedido de esclarecimentos, requisitamos subsídios ao setor responsável pela elaboração do Edital e dos anexos, a fim de embasar e contemplar o pretendido.

É o que basta relatar.





**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2024 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

II – RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS

01.A instalação dos aparelhos será parede/parede padrão de até três metros ou será com tubulação extra?

Resp.: Existem diversos tipos de maquinários nos prédios ocupados pela Câmara Municipal de Aracaju. No prédio da Sede, todas as máquinas de condensadoras instaladas na cobertura, já com toda a sua infraestrutura ligando condensadora e evaporadora pronta (tubulação de cobre). Os demais prédios as instalações entre os equipamentos são mais próximas, no caso parede/parede, não ultrapassando os 3 metros de instalação caso necessite se utilizar tubulação de cobre, pois toda a infraestrutura também já se encontra executada.

02. Caso seja com tubulação extra, qual será a metragem a ser considerada para instalação?

Resp.: Não estão previstas instalações para uso de tubulação de cobre acima de 3 metros.

03.Já existe parte elétrica pronta nos locais onde serão instalados os equipamentos ou a parte elétrica é por parte da contratada? (porque não tem nenhum tipo de informação)

Resp.: Toda a parte elétrica para ligação dos aparelhos está executada e onde apresentar qualquer tipo de problema, caso exista, é de responsabilidade da contratante a resolução, por ser parte de um item de manutenção predial. Novas instalações elétricas são também de responsabilidade da contratante.

04.Os locais de entrega e instalação serão em térreos ou em prédios? Possuem andares? Haverá necessidade de guincho para erguer os equipamentos (Se sim, está incluso no preço estimativo)

Resp.: Todos os prédios ocupados pela Câmara Municipal de Aracaju atualmente têm mais que um pavimento. No termo de referência existe a especificação da necessidade de utilização de munk/guindaste em alguns itens específicos, pois algumas máquinas não necessitam da utilização do munk/guindaste para serem instaladas. O preço já está incluso com a utilização





**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2024 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

do munk/guindaste, inclusive máquinas de mesma potência, porém com a necessidade ou não da utilização do munk/guindaste tem cotações diferentes para entrega e instalação.

05.O dreno da máquina já está pronto ou ficará a cargo da contratada? Caso seja da contratada, o sistema de dreno é com cano pvc ou mangueira.

Resp.: Toda a parte de dreno para ligação dos aparelhos está executada e onde apresentar qualquer tipo de problema, caso exista, é de responsabilidade da contratante a resolução, por ser parte de um item de manutenção predial, porém qualquer nova instalação de dreno para as máquinas novas ficarão a cargo da contratada, sendo utilizado cano de PVC para essa drenagem.

06.Que tipo de estrutura será instalado o equipamento? (sobre forro, drywall, alvenaria, piso cerâmico, impermeabilização, etc).

Resp.: Atualmente nos prédios da Câmara Municipal de Aracaju existem máquinas instaladas sobre forro (madeira, gesso e mineral), alvenaria, drywall e paredes de bloco de gesso.

07.Haverá necessidade de remoção de equipamentos antigos? Quantas unidades? O valor da remoção está incluso no estimativo?

Resp.: A aquisição de máquinas novas está quase que 100% ligadas a substituição de máquinas antigas e/ou danificadas. Dessa forma, existe a necessidade da remoção das máquinas existentes para colocação das máquinas novas. Os valores da remoção das máquinas, como se também fizer necessário a limpeza da tubulação de máquinas muito antigas que não utilizem o gás R410 que tiverem instaladas no local estão previstos no estimativo.

08.Existe alguma restrição de horário de execução da obra? (como serviços fora do horário de expediente e/ou finais de semana)

Resp.: A entrega deverá ser feita exclusivamente no horário especificado no termo de referência, pois se trata do horário de expediente da Câmara Municipal de Aracaju.





**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2024 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

09. Os equipamentos serão instalados no mesmo local ou em lugares diferentes?

Resp.: A Câmara Municipal de Aracaju conta hoje com quadros prédios ocupados, onde a instalação poderá ser feita em qualquer uma dessas edificações.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, prestados os devidos esclarecimentos suscitados pela empresa Requerente, o Pregoeiro, no uso de suas atribuições e nos termos do item 4.5 do Edital, informa que as respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas através do sistema eletrônico e vincularão os participantes e a administração.

Aracaju/SE, 11 de julho de 2024.

Marcelo de Andrade Santos
Pregoeiro da Câmara Municipal de Aracaju
Matricula 84436





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 91BC-FCFE-F76F-F9B7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCELO DE ANDRADE SANTOS (CPF 803.XXX.XXX-68) em 11/07/2024 08:30:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/91BC-FCFE-F76F-F9B7>